Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

29260061000223490780

Версия 2

Предписание №	29260061000223490780-1-1
Дата первой версии	27.10.2026, 23:17 (МСК)
Дата последней версии	27.10.2026, 17:18 (МСК)

Контрольный (надзорный) орган	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ г Архангельск, ул Свободы, д 27
Вид контроля (надзора)	Федеральный государственный пожарный надзор

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЛЕСЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" Архангельская обл, рп Плесецк, ул Фокина, д 19
Тип	Юридические лица
ИНН	2920004634
ОГРН	1022901466675

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания	25.12.2026

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 1479 от 16.09.2020

Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Пункт 30 Правил, Другое / прочее абзац 1

Обязательное требование №1

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	На объекте защиты на посту дежурного отсутствует средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного
Устранить до	25.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов
Пояснение инспектора к устранению	Выполнить условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Пункт 37 Правил, Другое / прочее абзац 3

Обязательное требование №1

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	На объекте защиты в помещении столовой эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения
Устранить до	25.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов
Пояснение инспектора к устранению	Выполнить условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Подпункт в, Пункт 35 Правил

Обязательное требование №1

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	На объекте защиты в помещении технического персонала у лампы отсутствует колпаку (рассеиватель), предусмотренный конструкцией
Устранить до	25.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов

Пояснение инспектора к устранению	Выполнить условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Подписи и отметки

ФИО подписавшего предписание	Ситников Артем Борисович главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители - соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
Уведомление контролируемого лица о предписании	Региональный портал госуслуг 27.10.2026 • piesbuc@mail.ru

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Выписка подписана 27.10.2026, 17:18 (МСК)
Сертификат
970369353678980078684784143819423915O7

Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.